

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер  
ООО «Краснодар Водоканал»  
Г.Б. Родин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации  
КТП-732п ВЗ Восточный-1

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)

инвентарный номер № 2611, заводской номер б/н  
1971 год выпуска, фактическая эксплуатация 49

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего неизолированного провода ВЛ-6кВ и самонесущего изолированного провода ВЛ-0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-732п на корпус КТП проходного типа 6 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей воздушной линии протяженностью 45 м марки СИП-31х70 и отходящих ВЛ- 0,4 кВ протяженностью 40 м, проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6.

Председатель  
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.