


Утверждаю:

Главный энергетик

ООО «Краснодар Водоканал»

 Болотин В.Л.

«___» _____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

вз Ново-Западный, ТП-1406п

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтаж					
1	(Камера (ячека) КСО-366М) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 шт.	4	ТЕРм08-03-572-06	
2	Камера (ячейка) КСО-366М	шт.	4	Прайс	
3	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	1 шт.	4	ТЕРм08-01-058-01	
4	Выключатель нагрузки ВВНР6-10/630-20-36-У2 в ячейке РУ-6 кВ	шт	2	Прайс-лист	
5	Выключатель нагрузки ВВНР6-10/630-20-3п-У2 с комплектом адаптации и предохранителями ПКТ-103	шт	2	Прайс-лист	
6	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	3,84	ТССЦ-509-0875	
7	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм ²	100 м	0,3	ТЕРм08-01-068-02	
8	Шины алюминиевые	м	30	ТССЦ-502-0620	
9	Изолятор напряжением 35 кВ: опорный	1 компл. (3 шт.)	11	ТЕРм08-01-042-01	
10	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-10-3,75 УХЛ1	100 шт.	0,33	ТССЦ-110-0280	

Начальник ЭМЦ

 Величко А.А.

Инженер ЭУ ЭМЦ

 Мет Ш.А.