

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»
Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации
КТП-672п ВЗ Восточный-1

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)
инвентарный номер № 2607, заводской номер б/н
1970 год выпуска, фактическая эксплуатация 50

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего неизолированного провода ВЛ-6кВ и самонесущего изолированного провода ВЛ-0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-672п на корпус КТП проходного типа 6 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей воздушной линии протяженностью 45 м марки СИП-31х70 и отходящих ВЛ- 0,4 кВ общей протяженностью 95 м, проводами марки СИП-2 3х50+1х54,6 – 50 м, СИП-2 3х70+1х54,6 – 20 м, СИП-2 3х16+1х25 – 25 м..

Председатель
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.